

电梯呼梯盒分贝测试报告			
测试单位	济南上智电气有限公司		
日期	2017.04.19	天气	小雨
测试人	WWS		
测试结果			
被测设备	测试音乐	最大分贝/dB	备注
lphone5s	ValderFields	98.6	
呼梯盒	电梯到站钟音乐	99	
呼梯盒	ValderFields	87.2	手机在二楼播放音乐通过呼梯盒传送到三楼
环境噪声		50.2	
测试条件： 播放音乐硬件：iphone5s 播放音乐软件：ios 自带播放器 测试音乐：电梯到站钟音乐和 ValderFields 歌曲 测试设备：上海双旭电子 GM1357 噪声计 测试设备距离发声装置外壳 1cm			